成都工贸职业技术学院智能电气火灾预警监控平台算法与预警模型开发技术服务项目询价结果公告

项目名称	成都工贸职业技术学院智能电气火灾预警监控平台算法与预警模型开发技术服务项目		
项目编号	电气工程学院-2026-JWK-62		
采购预算(元)	26500 元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价(元)
	第一成交候选人	成都赋阳技术开发有限公司	26000
	第二成交候选人	成都智颖知识产权服务有限公司	26210
	第三成交候选人	成都冠禹科技有限公司	26450
成交供应商	成都赋阳技术开发有限公司		
成交价(元)	26000 元		
采购方式	电话询价		
评审时间	2026 年 11 月 19 日 15 时 00 分		
询价小组人员	董帅、李凤、黄雅迪、刘毅东（监督）		
采购单位	成都工贸职业技术学院		
承办部门	电气工程学院		
联系人	杨老师		
联系电话	028-61835096		
采购单位地址	郫都区红光镇港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543　　028-64907283		

成交明细

报价单

一、项目名称：成都工贸职业技术学院智能电气火灾预警监控平台算法与预警模型开发技术服务

二、项目编号：电气工程学院-2026-JWKK-62

序号	服务内容	规格参数及要求	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	电气火灾致因分析与样本库构建	《电气火灾特征分析与数据采集方案》；故障样本库（覆盖≥5 类致因、≥2000 条标注样本）；标签准确率≥95%	1	套	1750	1750
2	数据预处理与特征工程	《特征工程说明书》；特征提取算法库及源码；单点位特征计算≤100ms，特征维度≤30	1	项	2400	2400
3	预警算法与模型开发	预警模型及权重；训练与推理源码；《算法设计说明书》；隐患识别准确率≥90%、召回率≥85%	1	项	4100	4100
4	误报抑制与工况自适应	误报抑制策略与参数集；《误报抑制验证报告》；误报率≤5%，较传统阈值法下降≥50%	1	套	2600	2600
5	电弧故障与漏电专项识别	专项识别算法模块；测试用例集；电弧识别准确率≥90%	1	项	4200	4200
6	模型轻量化与边缘侧部署	边缘推理包及部署脚本；《边缘部署手册》；单帧推理≤200 ms，支持多路通道并行	1	套	2450	2450
7	算法服务封装与平台对接	算法服务包（镜像）；API 接口文档；联调记录；接口响应≤500 ms	1	套	1840	1840
8	模型迭代与版本管理	模型迭代管理办法》；版本管理脚本；版本可追溯	1	项	2780	2780
9	预警效果验证与测试	《算法与模型测试验证报告》；平均提前预警时间≥30 s；连续运行 30 天无重大漏报	1	套	1680	1680
10	技术文档、培训与成果移交	全套技术文档；培训记录与考核结果；成果移交清单	1	套	2200	2200
合计：26000 元整（大写：贰万陆仟元整） 1.成交价为固定包干价，是完成本项目有关的所有费用。 2.报价高于本项目的预算为无效响应。 说明：该表格可根据实际进行调整.						

供应商名称：成都赋阳技术开发有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代理（签字）：